

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД № 109 «ЛАСТОЧКА»
Г. ГРОЗНЫЙ»

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБДОУ
№ 109 «Ласточка» г. Грозный
от 1 сентября 2026 г. № 63/од

ПОЛОЖЕНИЕ

01.09.2026 № 199

г. Грозный

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности в ГБДОУ № 109 «Ласточка» г. Грозный (далее - ДОУ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказом МЧС России от 5 сентября 2021 года № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности», Уставом ДОУ, а также иными нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности.

1.2. Данное положение регламентирует порядок организации работы по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ, определяет обязанности работников по соблюдению правил пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Положение определяет деятельность ДОУ по вопросам реализации полномочий администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности, устанавливает порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

1.4. Настоящее Положение устанавливает организационные требования к обеспечению пожарной безопасности в ДОУ, предупреждению пожаров, безопасной эвакуации людей и соблюдению противопожарного режима и является обязательным для исполнения работниками дошкольного

образовательного учреждения в пределах возложенных на них трудовых обязанностей.

2. Основные понятия и термины

2.1. *Пожарная безопасность* – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.2. *Требования пожарной безопасности* – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

2.3. *Нарушение требований пожарной безопасности* – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.4. *Противопожарный режим* – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

2.5. *Первичные меры пожарной безопасности* – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

2.6. *Основные задачи обеспечения пожарной безопасности* – комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, обеспечение безопасности людей, соблюдение требований пожарной безопасности и обеспечение готовности к действиям при возникновении пожара.

2.7. *Меры пожарной безопасности* – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности

3.1. Основными задачами обеспечения пожарной безопасности в ДОУ являются:

- предупреждение пожаров и обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности;
- обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты;
- обучение работников мерам пожарной безопасности;

- организация безопасной и своевременной эвакуации воспитанников, работников, посетителей и иных находящихся на объекте лиц;
- обеспечение незамедлительного вызова подразделений пожарной охраны;
- обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к месту пожара;
- принятие при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей мер по тушению пожара в начальной стадии;
- взаимодействие с подразделениями пожарной охраны;
- выполнение иных установленных законодательством мероприятий в области пожарной безопасности.

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности

4.1. К первичным мерам пожарной безопасности в ДООУ относятся:

- обучение сотрудников дошкольного образовательного учреждения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа, ознакомление с пожарной опасностью технологических процессов и оборудования, системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты, а также отработка действий в случае возникновения пожара;
- объектовое добровольное пожарное подразделение может создаваться дошкольным образовательным учреждением по его решению, комплектование такого подразделения осуществляется на добровольной основе в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;
- оповещение сотрудников ДООУ в случае возникновения пожара;
- соблюдение требований пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении;
- оснащение ДООУ первичными средствами пожарной безопасности;
- проведение противопожарного инструктажа;
- обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;
- своевременная очистка территории детского сада от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям дошкольного образовательного учреждения;
- содержание в исправном состоянии противопожарной системы оповещения;
- содержание в исправном состоянии наружного освещения дошкольного образовательного учреждения в темное время суток.

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности

5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в ДООУ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на заведующего дошкольным образовательным учреждением.

5.2. Заведующий ДООУ обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников детского сада мерам пожарной безопасности;
- обеспечивать эксплуатацию зданий, сооружений ДООУ в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации;
- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности, контролировать соблюдение противопожарного режима в ДООУ, принимать меры по устранению недостатков;
- организовывать перед началом каждого учебного года проведение с воспитанниками занятий по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по обучению пользованию средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения, с учетом возраста и возможностей воспитанников;
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечивать не реже одного раза в полугодие проведение практических тренировок по эвакуации работников, воспитанников, посетителей и иных лиц, находящихся в здании или сооружении;
- обеспечивать категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;
- обеспечивать соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;
- осуществлять проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования с периодичностью, установленной технической документацией, а при отсутствии в ней сведений о периодичности – не реже 1 раза в год; обеспечивать устранение выявленных повреждений огнезащитного покрытия; в соответствии с

технической (проектной) документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ обеспечивать проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающих их соответствие требованиям пожарной безопасности;

- обеспечивать содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений ДОУ при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений дошкольного образовательного учреждения при пожаре, ограждений на крышах;

- обеспечивать ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организовывать разработку планов эвакуации людей при пожаре;

- обеспечить наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения;

- запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях дошкольного образовательного учреждения;

- обеспечивать при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечивать наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

- обеспечивать наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного с учетом сроков их хранения (годности), при их наличии;

- обеспечивать 1 раз в год проверку имеющихся средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечивать наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;

- в соответствии с технической документацией изготовителя обеспечивать проверку огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;

- извещать подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории дошкольного образовательного учреждения, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;

- обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности ДООУ, и организовывать проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью);

- организовывать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

- обеспечивать ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, если указанные системы и средства эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), либо отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности их дальнейшей эксплуатации;

- обеспечивать здания и сооружения детского сада первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- обеспечивать выполнение работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений;

- обеспечивать исправное состояние систем защиты от статического электричества;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в дошкольном образовательном учреждении;

- обеспечивать подразделениям пожарной охраны доступ в любые

помещения дошкольного образовательного учреждения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории детского сада необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ДООУ, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов;

- утвердить:

- Положение об организации работы по пожарной безопасности;

- Положение о ДПД в ДООУ;

- Положение о проведении учебной эвакуации;

- Инструкцию о мерах пожарной безопасности в ДООУ;

- Порядок действий при возникновении пожара и эвакуации в ДООУ;

- сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

- включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности.

5.3. Заведующий дошкольным образовательным учреждением осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано назначить лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности здания или сооружения, соответствующее квалификационным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

5.3.2. В случае выявления при проведении оценки соответствия здания или сооружения, периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга несоответствия здания, сооружения, технологических установок, оборудования или агрегатов требованиям пожарной безопасности и (или) неисправности средств обеспечения пожарной безопасности,

создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу и (или) окружающей среде, лицо, ответственное за эксплуатацию здания или сооружения, обязано принять меры по приведению соответствующих объектов в соответствие с требованиями пожарной безопасности и (или) устранению неисправностей средств обеспечения пожарной безопасности.

5.3.3. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, назначается приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением с определением его полномочий и обязанностей. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, не освобождает заведующего дошкольным образовательным учреждением от установленной законодательством персональной ответственности за соблюдение требований пожарной безопасности.

5.3.4. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности здания или сооружения, должно соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным квалификационными справочниками и (или) профессиональными стандартами при их наличии. Лица, относящиеся к категориям, установленным Приложением № 4 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120, проходят обучение по соответствующим дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности. Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарных инструктажей, должны соответствовать требованиям пункта 6 приложения № 1 к приказу МЧС России № 1120.

5.3.5. Ответственность за эксплуатацию электроустановок, систем противопожарной защиты и иного инженерного оборудования возлагается на работников только в пределах их компетенции, квалификации, должностных обязанностей и соответствующих приказов.

5.4. На уполномоченное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в ДООУ, возлагается:

- осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима, выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в дошкольном образовательном учреждении;
- проведение совместных проверок состояния, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, сетей противопожарного водоснабжения;
- определение в зависимости от структуры ДООУ и численности работников порядка и сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность, по программам противопожарного инструктажа;
- разработка программ противопожарных инструктажей на основании нормативных документов по пожарной безопасности;

- проведение вводного противопожарного инструктажа до начала осуществления трудовой деятельности: со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (в том числе временную); с лицами, командированными, прикомандированными на работу; с лицами, проходящими обучение в форме практической подготовки или стажировки; с иными работниками, по решению заведующего;

- проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте до начала трудовой деятельности: со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж, с лицами, переведенными из другого подразделения; с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой деятельности;

- проводить повторный противопожарный инструктаж не реже одного раза в год с лицами, указанными в приказе МЧС России № 1120;

- проводить повторный противопожарный инструктаж не реже одного раза в полгода с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности или пожароопасности, а также с лицами, деятельность которых связана с охраной (защитой) объекта или имущества;

проводить внеплановый противопожарный инструктаж:

- при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для объекта защиты;

- при изменении технологического процесса, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также при изменении иных факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта защиты;

- при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объекте защиты, обязательных требований пожарной безопасности, которое могло привести или привело к пожару;

- после перерыва в осуществлении трудовой или служебной деятельности продолжительностью более 60 календарных дней – перед возобновлением деятельности на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности или пожароопасности, а также в отношении лиц, деятельность которых связана с охраной (защитой) объекта и (или) имущества;

- по решению заведующего дошкольным образовательным учреждением;

- проведение целевого противопожарного инструктажа: перед

выполнением огневых работ, на которые оформляется наряд-допуск; перед выполнением других огневых, пожароопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии; в иных случаях, определяемых заведующим.

- проведение противопожарных инструктажей индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность, с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов на бумажном носителе и (или) в электронном виде;

- завершать проведение противопожарного инструктажа проверкой знаний и умений;

- при удовлетворительных результатах проверки знаний и умений обеспечивать внесение соответствующей записи в журнал учета противопожарных инструктажей;

- лиц, показавших неудовлетворительные результаты проверки знаний и умений по итогам противопожарного инструктажа, не допускать к осуществлению трудовой или служебной деятельности на объекте защиты; в журнал учета противопожарных инструктажей в этом случае вносится соответствующая запись, подтверждаемая подписью инструктирующего;

- разработка инструкции по пожарной безопасности;

- обеспечение наличия на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты дошкольной образовательной организации;

- разработка планов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;

- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей, осуществление практических тренировок по эвакуации воспитанников, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях дошкольного образовательного учреждения;

- осуществление строгого контроля соблюдения правил пожарной безопасности, требований противопожарной защиты на складе инвентаря и ТМЦ, в прачечной дошкольного образовательного учреждения;

- обеспечение перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотра помещения ДООУ в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурства ответственных лиц в зале во время мероприятия;

- содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, осуществление их очистки от снега (наледи) в зимнее время и не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания;

- определение порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в

год;

- обеспечение отсутствия захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующей нормам освещенности, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

- обеспечение бесперебойной работы эвакуационного освещения;

- контроль исправного состояния устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания;

- организация своевременной перезарядки и замены огнетушителей в помещениях ДООУ, размещение иных первичных средств пожаротушения;

- разработка инструкции о порядке действий дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты, размещение ее на вахте; обеспечение поста телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями;

- организация очистки зданий, сооружений и территории детского сада от горючих отходов, мусора, тары, сухой растительности и листвы;

- организация проверки на исправность заземляющих устройств;

- контроль исправности систем и средств противопожарной защиты дошкольного образовательного учреждения (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противоподымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);

- организация своевременного утепления и очистки от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов;

- содержание (в любое время года) свободными проездами и подъездами к зданиям, сооружениям и строениям ДООУ, наружным пожарным лестницам и гидрантам;

- установление порядка осмотра и закрытия помещений и зданий после завершения занятий групп и работы дошкольного образовательного учреждения;

- обеспечение доступа должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения ДООУ.

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы.

5.4.1. Противопожарные инструктажи вправе проводить лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным

профессиональным программам в области пожарной безопасности либо имеющие среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность».

5.4.2. Программы противопожарных инструктажей утверждаются заведующим дошкольным образовательным учреждением либо лицом, назначенным ответственным за обеспечение пожарной безопасности и наделенным соответствующими полномочиями. Согласование программ противопожарных инструктажей с органами государственного пожарного надзора не требуется.

5.4.3. Журнал учета противопожарных инструктажей может оформляться на бумажном носителе или в электронной форме. При электронной фиксации результатов обучения и проверки знаний и умений соответствующие документы подписываются работником и лицом, проводившим противопожарный инструктаж, электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в ДООУ, в пределах предоставленных ему полномочий имеет право:

- проводить проверки состояния пожарной безопасности помещений, зданий, сооружений и территории дошкольного образовательного учреждения;
- требовать от работников устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности в случаях и пределах, предусмотренных их трудовыми обязанностями и локальными нормативными актами ДООУ;
- направлять заведующему ДООУ информацию о выявленных нарушениях и предложения об их устранении;
- запрашивать у работников сведения и объяснения, необходимые для установления обстоятельств нарушения требований пожарной безопасности, если соответствующие полномочия предоставлены ему работодателем;
- незамедлительно информировать заведующего ДООУ о работниках, не прошедших обязательное обучение мерам пожарной безопасности либо показавших неудовлетворительные результаты проверки знаний и умений, и обеспечивать в пределах предоставленных полномочий их недопуск к осуществлению трудовой деятельности до выполнения установленных требований;
- вносить заведующему ДООУ предложения о поощрении работников за деятельность по обеспечению пожарной безопасности и о привлечении работников к дисциплинарной ответственности при наличии предусмотренных законодательством оснований;
- осуществлять осмотр помещений и объектов ДООУ в соответствии с установленным режимом доступа и в пределах своих должностных обязанностей;
- представлять ДООУ по поручению заведующего при рассмотрении

вопросов пожарной безопасности.

Затребование от работника письменного объяснения в рамках процедуры применения дисциплинарного взыскания осуществляется работодателем либо лицом, специально уполномоченным работодателем на осуществление соответствующих полномочий.

5.6. Работники, назначенные приказом заведующего ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности в отдельных помещениях и на отдельных участках ДООУ, выполняют соответствующие обязанности в пределах предоставленных им полномочий и должностных обязанностей. Назначение таких работников не освобождает заведующего ДООУ и лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности здания или сооружения, от обязанностей и ответственности, установленных законодательством Российской Федерации.

5.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность в помещениях ДООУ, обязаны:

- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в дошкольном образовательном учреждении, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противоподных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать в помещениях, на своих участках установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

- разъяснять воспитанникам и работникам требования пожарной безопасности и порядок действий при пожаре в пределах своих должностных обязанностей; проводить противопожарные инструктажи работников только в случае, если соответствующая трудовая функция возложена на работника и он отвечает требованиям приказа МЧС России № 1120;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться при пожаре;

- не допускать проведения огневых работ на временных местах без наряда-допуска, оформленного заведующим дошкольным образовательным учреждением либо лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, и утвержденного заведующим ДООУ или иным должностным лицом, уполномоченным заведующим, в порядке, установленном Правилами противопожарного режима Российской Федерации;

- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

- по окончании рабочего времени обеспечивать отключение от электрической сети электропотребителей, в том числе бытовых

электроприборов, за исключением помещений с дежурным персоналом, электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также иных электроустановок и электротехнических приборов, которые должны оставаться включенными в силу их функционального назначения и (или) требований эксплуатационной документации;

- постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

- знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанников и работников детского сада, имущества;

- выполнять иные обязанности по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, трудовым договором, должностной инструкцией и иными локальными нормативными актами дошкольного образовательного учреждения, с которыми работник ознакомлен в установленном порядке.

5.8. Работники ДООУ обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и установленный противопожарный режим;

- знать порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения;

- при обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщить об этом по телефону 101 или 112 с указанием наименования объекта, адреса, места возникновения пожара и своей фамилии;

- принимать меры по эвакуации людей;

- при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей принимать меры по тушению пожара в начальной стадии с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения;

- выполнять законные указания подразделений пожарной охраны;

- незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности и неисправностях средств противопожарной защиты.

Работники не обязаны осуществлять спасение имущества, тушение пожара или иные действия, если такие действия создают угрозу их жизни или здоровью.

5.9. Дворник и сторож дошкольного образовательного учреждения обязаны следить за состоянием подъездов, подступов к зданию дошкольного образовательного учреждения.

5.10. На период отсутствия заведующего ДООУ и лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности, организационные действия при обнаружении пожара до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет дежурный администратор либо иное лицо, определенное приказом заведующего и инструкцией о мерах пожарной безопасности.

Возложение указанных функций не означает перехода к дежурному администратору персональной ответственности заведующего ДООУ, установленной законодательством Российской Федерации.

5.11. Дежурный администратор либо иное назначенное лицо при обнаружении пожара:

- незамедлительно сообщает о пожаре по телефону 101 или 112;
- организует оповещение и эвакуацию воспитанников, работников, посетителей и иных лиц;
- проверяет включение предусмотренных систем противопожарной защиты;
- обеспечивает удаление людей из опасной зоны;
- при отсутствии угрозы жизни и здоровью людей организует применение первичных средств пожаротушения для тушения пожара в начальной стадии;
- организует встречу подразделений пожарной охраны и предоставляет им необходимую информацию об объекте;
- выполняет иные действия, предусмотренные инструкцией о мерах пожарной безопасности.

Эвакуация документов, имущества и иных материальных ценностей допускается только после организации эвакуации людей и при отсутствии угрозы жизни и здоровью лиц, участвующих в таких действиях.

5.12. Электроустановки зданий дошкольного образовательного учреждения оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя и поддерживаются в исправном состоянии в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима Российской Федерации. Оборудование указанными устройствами зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 года, осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте. Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты не допускается.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение об организации работы по пожарной безопасности является локальным нормативным актом ДООУ, принимается на Общем собрании работников и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением.

6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего Положения.

6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

ПРИНЯТО

Общим собранием работников

ГБДОУ №109 «Грозный» г. Грозный

(протокол от 27.08.2026 г. № 1)